

# GST200 ADRESLİ YANGIN ALARM KONTROL PANELİ KULLANIM KLAVUZU

## İŞARET VE UYARILAR

FIRE	YANGIN VAR
COMMON FAULT	Sistemde Genel Bir Arıza olduğunda yanar
DISABLE	İzole edilmiş bir kısım var ise yanar
POWER FAULT	220 V şebeke gerilimi kesilmiş veya Akü takılı değil
SYSTEM FAULT	Panelin Loop ve Main Board kartı arızalı olduğunda yanar
EVACUATE	Sirenler manuel çalıştırıldığında yanar
SILENCE	Sirenler susturulduğunda yanar
DELAY MODE	Siren çıkışına veya kontrol modulüne süre verildiğinde yanar
F.P.E FLT/DIS	Kontak çıkışında arıza veya izole edildiğinde yanar
PRE-ALARM	Panelde öncelikli alarm olduğunda yanar
S/C FLT/DIS	Loop çıkışında arıza var veya Loop çıkışı kısıdevre
SOUNDER FLT/DIS	Siren çıkışında arıza var veya siren çıkışı izole edilmiş
POWER ON	Panel normal durumda ise yanar

## YANGIN ALGILAMA DURUMUNDA YAPILMASI GEREKENLER

Yangının olduğu kısım LCD displayde yazı olarak belirtilir. Panel sesli ikaz verir ve sirenler çalışır

Sirenleri susturmak için **SILENCE (Siren Sustur Tuşu)** ve **8 ADET 1 (11111111)** tuşuna basılarak sirenler susturulur.

**Panelin Buzzer sesini susturmak için MUTE VE ENTER tuşuna basın.**

Yangın Buton'dan geliyor ise	MCP	11.
Optik Dumana Dedektöründen ise	OPTICAL	03.
Isı Dedektöründen ise	HEAT	02.
Kombine Dedektöründen ise	MULTİ	02.
Gaz Dedektöründen ise	GAZ	05. Kodları ile belirlenir

## RESETLEME NASIL YAPILIR

Reset ve Enter tuşuna basınız.

Resetlemeye rağmen ikaz devam ediyorsa;

1-Dedektör içinde hala duman olabilir, sola çevirip çıkarınız, kuvvetlice üfleyip yerine takınız.

2-Buton basılı kalmış olabilir, buton anahtarı ile eski haline getiriniz.

3-Eğer ısı dedektörü yangını gördüyse ısı 60 C'yi geçmiştir veya ortamda ani ısı yükselmeleri olmuştur.

## 24 SAAT ULAŞABİLECEĞİNİZ TEKNİK SERVİS TELEFON NUMARALARI:

KAMİL KOÇAK : 0531 362 22 89	WEB ADRESİ : <a href="http://www.uvkelektronik.com">www.uvkelektronik.com</a>
MURAT VAROL : 0543 352 27 16	E POSTA : <a href="mailto:info@uvkelektronik.com">info@uvkelektronik.com</a>
TEKNİK : 0544 397 43 93	ADRESİ : Aşağı Öveçler Mahallesi 1328. Cadde No:16/2 Çankaya/ANKARA
FİRMA TELEFONU : 0312 397 43 93	
FAKS : 0312 397 43 94	